

■要求水準書【管理運営編】に関する質問への回答

| No. | 頁    | 大項目 | 中項目 | 小項目        | 項目名             | 質問の内容                                                                                                 | 質問への回答                                                                                                                                       |
|-----|------|-----|-----|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44  | 1-17 | 第1章 | 第4節 | 8. 1)      | 汚泥し渣            | 計画ごみの組成は汚泥し渣を含んだ発熱量になっていると考えてよろしいですか。また、汚泥し渣の受入量と含水率等の数値についてご教示ください。                                  | 入札説明書等に関する質問への回答（第1回）No. 26を参照してください。                                                                                                        |
| 45  | 1-20 | 第1章 | 第5節 | 3.         | 生活環境影響調査の実施     | この要求水準事項は、入札説明書（頁5）において基幹的設備改良工事業務の範囲となっていますので、要求水準書「設計・建設編」で示される特記事項と理解してよろしいでしょうか。                  | 入札説明書を修正します。生活環境影響調査は、管理運営企業の業務範囲です。                                                                                                         |
| 46  | 1-20 | 第1章 | 第5節 | 3.         | 生活環境影響調査の実施     | 「事業者は・・・生活環境影響の現況調査、予測評価を行う」とありますが、具体的なスケジュールや実施項目、方法等があればご教示願います。                                    | 事業者の提案に委ねますが、現地着工までに本調査を完了しておく必要があります。                                                                                                       |
| 47  | 1-23 | 第1章 | 第5節 | 12. 6)     |                 | 本市の「災害廃棄物処理計画」はホームページ上にありますが、「災害廃棄物処理実行計画」がありません。本書に基づき対応とありますので、本書を閲覧する機会をいただけますでしょうか。               | 「災害廃棄物処理計画」については、今年度末までに策定予定です。「災害廃棄物処理実行計画」については、「災害廃棄物処理計画」に基づき、策定する予定です。                                                                  |
| 48  | 1-26 | 第1章 | 第6節 | 5. 1)      | その他施設           | 「業務期間終了時の…すべて処理すること」とありますが、ごみクレーン等で取れる範囲との理解でよろしいでしょうか。ご教示願います。                                       | ごみクレーン等で取れない範囲も含めて、全て処理することを求めています。                                                                                                          |
| 49  | 1-27 | 第1章 | 第6節 | 5. 2)      | その他施設           | 「各種薬品が…残存しないように」とありますが、全て使用した状態で、特別に各槽の清掃等は行わないとの理解でよろしいでしょうか。ご教示願います。                                | ご理解のとおりです。                                                                                                                                   |
| 50  | 3-1  | 第3章 |     | 4. 1) 及び2) | 手数料の徴収          | 徴収した手数料の徴収方法及び納付方法についてご教示願います。また、事業者にて一時的に保管する場合がございますでしょうか。ご教示願います。                                  | 「薩摩川内市廃棄物の適正処理、減量化、資源化等に関する条例」及び「一般廃棄物処理手数料等の徴収及び収納業務取扱要領」を閲覧資料に追加します。                                                                       |
| 51  | 4-1  | 第4章 | 一   | 2. 7)      | 車両等の仕様          | 本施設で使用されている車両・重機の仕様、使用年数を御教示ください。また、使用されている車両・重機は全て貴市の所有物でしょうか。                                       | 本施設で使用している備品台帳等は閲覧資料に追加します。なお、事業者が希望する場合、無償貸与を予定しています。ただし、事業者の責任と費用負担の下、使用してください。また、貸与品の更新等が必要な場合は、事業者の費用で実施してください。                          |
| 52  | 8-1  | 第8章 |     | 2. 3)      | 清掃              | 管理棟（貴市使用箇所）はワックス清掃のみで、日常清掃は業務範囲外との理解でよろしいでしょうか。ご教示願います。                                               | 管理棟（本市使用箇所）の日常清掃も業務範囲に含まれます。                                                                                                                 |
| 53  | 8-1  | 第8章 |     | 4. 1)      | 防火・防災管理         | 表2-1管理運営必要資格（参考）に防火管理者と明記されておりますが、防火管理者としての選任も事業者で行うとの理解でよろしいでしょうか。もしくは貴市で選任を行う計画はございますでしょうか。ご教示願います。 | 防火管理者としての選任は事業者で行ってください。                                                                                                                     |
| 54  | 8-2  | 第8章 | 一   | 8.         | グラウンドゴルフ場し尿汲み取り | 「隣接するグラウンドゴルフ場のし尿汲み取りを行うこと」とありますが、汲取ったし尿の処理も本業務範囲に含まれると考えてよろしいでしょうか。また、頻度及び汲み取り量について御教示ください。          | 本業務には、し尿の収集・運搬まで含みます。現時点では許可業者との三者契約を想定しています。それが可能となるよう、管理運営委託契約書について、運搬業者の定義及び押印欄等を設け、契約書において修正します。<br>また、平成26年度実績で、頻度は6回／年、汲み取り量は3,366ℓです。 |