

1 処分した廃棄物の種類, 数量

单位 : t

2 燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度及び排ガス中の一酸化炭素(CO)濃度

单位 : °C·ppm

| 区 分 / 月   |     | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 平均值   | 基準値      |
|-----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 燃焼室中の燃焼   | 1号炉 | 915.9 | 887.2 | 935.9 | 906.3 | 926.3 | 919.2 | 935.1 | 902.9 | 882.1 | 893.1 | 885.0 | 872.9 | 905.2 | 800℃以上   |
| ガス温度      | 2号炉 | 899.9 | 890.7 | 881.8 | 916.5 | 900.8 | 897.0 | 885.7 | 877.9 | 874.3 | 865.8 | 893.5 | 857.6 | 886.8 |          |
| 集じん器に流入する | 1号炉 | 189.1 | 189.0 | 189.0 | 189.0 | 189.0 | 189.0 | 189.0 | 189.0 | 189.0 | 189.0 | 189.0 | 189.0 | 189.0 | 200℃以下   |
| 燃焼ガス温度    | 2号炉 | 189.0 | 189.0 | 189.0 | 189.0 | 189.0 | 189.0 | 189.0 | 189.0 | 189.0 | 189.0 | 189.0 | 189.0 | 189.0 |          |
| 排ガス中のCO濃度 | 1号炉 | 2.7   | 1.4   | 1.7   | 1.2   | 1.7   | 1.3   | 3.0   | 1.7   | 1.8   | 2.1   | 0.6   | 4.5   | 2.0   | 100ppm以下 |
|           | 2号炉 | 11.1  | 8.9   | 9.9   | 8.7   | 9.3   | 8.5   | 9.3   | 8.7   | 8.3   | 5.8   | 5.1   | 10.5  | 8.7   |          |
| 備 考       |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |

3 冷却設備, 排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った日

|       | 1 回 目   | 2 回 目   | 3 回 目   | 4 回 目    | 5 回 目   | 6 回 目  | 7 回 目 |
|-------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|-------|
| 1 号 炉 | R5.4.17 | R5.6.26 | R5.9.16 | R5.10.23 | R6.2.9  | R6.3.1 |       |
| 2 号 炉 | R5.4.17 | R5.5.11 | R5.6.26 | R5.10.23 | R6.1.15 |        |       |

4 ばい煙量又はばい煙濃度測定結果

| 区 分       | 単 位               | 1 号 炉   |         |          |         | 2 号 炉   |         |          |         | 基 準 値 |         |
|-----------|-------------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|-------|---------|
|           |                   | 1 回 目   | 2 回 目   | 3 回 目    | 4 回 目   | 1 回 目   | 2 回 目   | 3 回 目    | 4 回 目   | 法規制値  | 公害防止協定値 |
| 採 取 年 月 日 |                   | R5.4.28 | R5.7.12 | R5.10.26 | R6.1.19 | R5.4.28 | R5.7.12 | R5.10.27 | R6.1.19 |       |         |
| 結果の得られた日  |                   | R5.5.18 | R5.7.24 | R5.11.11 | R6.2.1  | R5.5.18 | R5.7.24 | R5.11.11 | R6.2.1  |       |         |
| ばいじん濃度    | g/m <sup>3</sup>  | 0.007未満 | 0.006未満 | 0.007未満  | 0.007未満 | 0.015   | 0.006未満 | 0.007未満  | 0.007未満 | 0. 15 | 0. 05   |
| 窒素酸化物濃度   | ppm               | 150     | 140     | 150      | 130     | 150     | 140     | 130      | 130     | 250   | 250     |
| 硫黄酸化物濃度   | ppm               | 5未満     | 5未満     | 5未満      | 6       | 5未満     | 5未満     | 5未満      | 5未満     | 100   | —       |
| 塩化水素濃度    | mg/m <sup>3</sup> | 11      | 6未満     | 9        | 14      | 10      | 18      | 7未満      | 16      | 700   | 180     |

5 排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果

単位 : ng-TEQ/m<sup>3</sup>N

| 区 分       | 1 号 炉    | 2 号 炉    | 規 制 値 |
|-----------|----------|----------|-------|
| 採 取 日     | R5.10.26 | R5.10.27 | 5     |
| 結果の得られた日  | R5.12.1  | R5.12.1  |       |
| ダイオキシン類濃度 | 0.012    | 0.11     |       |

### 1 埋立処分状況

單位：t

## 2 設備等の点検結果

|                      |     | 4 月  | 5 月          | 6 月  | 7 月  | 8 月  | 9 月  | 10 月           | 11 月 | 12 月 | 1 月  | 2 月  | 3 月            |
|----------------------|-----|------|--------------|------|------|------|------|----------------|------|------|------|------|----------------|
| 貯留構造物                | 点検日 | 28   | 24           | 29   | 26   | 31   | 28   | 26             | 22   | 27   | 26   | 28   | 18             |
|                      | 結 果 | 異常なし | 異常なし         | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし           | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし           |
| 埋立ガス処理設備             | 点検日 | 28   | 24           | 29   | 26   | 31   | 28   | 26             | 22   | 27   | 26   | 28   | 18             |
|                      | 結 果 | 異常なし | 異常なし         | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし           | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし           |
| 遮水シート                | 点検日 | 28   | 24           | 29   | 26   | 31   | 28   | 26             | 22   | 27   | 26   | 28   | 18             |
|                      | 結 果 | 異常なし | 異常なし         | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし           | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし           |
| 飛散防止設備               | 点検日 | 28   | 24           | 29   | 26   | 31   | 28   | 26             | 22   | 27   | 26   | 28   | 18             |
|                      | 結 果 | 異常なし | 異常なし         | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし           | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし           |
| 雨水集排水設備              | 点検日 | 28   | 24           | 29   | 26   | 31   | 28   | 26             | 22   | 27   | 26   | 28   | 18             |
|                      | 結 果 | 異常なし | 異常なし         | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし           | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし           |
| 雨水調整池設備              | 点検日 | 28   | 24           | 29   | 26   | 31   | 28   | 26             | 22   | 27   | 26   | 28   | 18             |
|                      | 結 果 | 異常なし | 異常なし         | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし           | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし           |
| 浸出水調整槽<br>(汚泥引抜き時点検) | 点検日 |      | 24・25        |      |      |      |      | 18・19          |      |      |      |      | 6・7            |
|                      | 結 果 |      | 1～3槽<br>異常なし |      |      |      |      | 1・2・4槽<br>異常なし |      |      |      |      | 1・2・5槽<br>異常なし |
| 処 置 等                |     |      |              |      |      |      |      |                |      |      |      |      |                |

### 3 周縁地下水の水質

単位 : mg/L

| 項 目 |                        | 測 定 結 果  | 基 準 値<br>(地下水環境基準) | 測定頻度    | 測 定 日  | 結果の得られた日 |
|-----|------------------------|----------|--------------------|---------|--------|----------|
|     |                        | 地 下 水    |                    |         |        |          |
| 1   | アルキル水銀                 | 0.0005未満 | 検出されないこと           | 1 回 / 年 | R5.8.3 | R5.8.22  |
| 2   | 総 水 銀                  | 0.0005未満 | 0.0005以下           |         |        |          |
| 3   | カドミウム                  | 0.0003未満 | 0.003以下            |         |        |          |
| 4   | 鉛                      | 0.005未満  | 0.01以下             |         |        |          |
| 5   | 六価クロム                  | 0.005未満  | 0.05以下             |         |        |          |
| 6   | 砒 素                    | 0.005未満  | 0.01以下             |         |        |          |
| 7   | 全 シ ア ン                | 0.1未満    | 検出されないこと           |         |        |          |
| 8   | ポリ塩化ビフェニル              | 0.0005未満 | 検出されないこと           |         |        |          |
| 9   | トリクロロエチレン              | 0.001未満  | 0.01以下             |         |        |          |
| 10  | テトラクロロエチレン             | 0.0005未満 | 0.01以下             |         |        |          |
| 11  | ジクロロメタン                | 0.002未満  | 0.02以下             |         |        |          |
| 12  | 四塩化炭素                  | 0.0002未満 | 0.002以下            |         |        |          |
| 13  | 1, 2-ジクロロエタン           | 0.0004未満 | 0.004以下            |         |        |          |
| 14  | 1, 1-ジクロロエチレン          | 0.002未満  | 0.1以下              |         |        |          |
| 15  | 1, 2-ジクロロエチレン          | 0.004未満  | 0.004以下            |         |        |          |
| 16  | 1, 1, 1-トリクロロエタン       | 0.0005未満 | 1以下                |         |        |          |
| 17  | 1, 1, 2-トリクロロエタン       | 0.0006未満 | 0.006以下            |         |        |          |
| 18  | 1, 3-ジクロロプロペン          | 0.0002未満 | 0.002以下            |         |        |          |
| 19  | チ ウ ラ ム                | 0.0006未満 | 0.006以下            |         |        |          |
| 20  | シマジン                   | 0.0003未満 | 0.003以下            |         |        |          |
| 21  | チオベンカルブ                | 0.002未満  | 0.02以下             |         |        |          |
| 22  | ベンゼン                   | 0.001未満  | 0.01以下             |         |        |          |
| 23  | セ レ ン                  | 0.002未満  | 0.01以下             |         |        |          |
| 24  | 1, 4-ジオキサン             | 0.005未満  | 0.05以下             |         |        |          |
| 25  | クロロエチレン<br>(塩化ビニルモノマー) | 0.0002未満 | 0.002以下            |         |        |          |

※ND は定量下限値未満(存在したとしても測定可能な最小値に満たないもの)

## 4 放流水の水質

単位 : mg/L

| 月                                    | 4 月       | 5 月       | 6 月       | 7 月       | 8 月       | 9 月       | 10 月      | 11 月      | 12 月      | 1 月       | 2 月       | 3 月       |                       |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 採取年月日                                | R5.4.13   | R5.5.11   | R5.6.15   | R5.7.13   | R5.8.3    | R5.9.14   | R5.10.12  | R5.11.2   | R5.12.7   | R6.1.18   | R6.2.8    | R6.3.14   | 基準値(排出基準)             |
| 結果の得られた日                             | R5.4.24   | R5.5.22   | R5.6.29   | R5.7.21   | R5.8.21   | R5.9.26   | R5.10.23  | R5.11.15  | R5.12.20  | R6.2.1    | R6.2.26   | R6.3.21   |                       |
| 1 水素イオン濃度(pH)                        | 7.5       | 6.9       | 7.0       | 7.2       | 7.3       | 7.1       | 7.5       | 7.1       | 7.0       | 7.0       | 6.9       | 7.0       | 5.8~8.6               |
| 2 生物化学的酸素要求量(BOD)                    | 0.5       | 0.9       | 0.7       | 0.5未満     | 0.8       | 0.8       | 0.6       | 1.6       | 0.8       | 0.7       | 0.8       | 0.5未満     | 60以下                  |
| 3 化学的酸素要求量(COD)                      | 3.7       | 3.2       | 1.6       | 2.5       | 2.8       | 2.8       | 2.9       | 3.9       | 4.5       | 3.9       | 3.5       | 4.2       | 90以下                  |
| 4 浮遊物質(SS)                           | 1未満       | 1未満       | 1未満       | 1未満       | 1未満       | 1未満       | 1未満       | 1未満       | 1未満       | 1未満       | 1未満       | 1未満       | 60以下                  |
| 5 大腸菌群数(個/cm <sup>3</sup> )          | 3000以下(0) | 3000以下(0) | 3000以下(0) | 3000以下(0) | 3000以下(0) | 3000以下(0) | 3000以下(0) | 3000以下(0) | 3000以下(0) | 3000以下(0) | 3000以下(0) | 3000以下(0) | 3000個/cm <sup>3</sup> |
| 6 窒素含有量                              | 5.2       | 4.8       | 3.4       | 2.6       | 3.4       | 2.6       | 2.6       | 2.8       | 4.4       | 4.6       | 4.8       | 4.2       | 120以下                 |
| 7 アルキル水銀化合物                          |           |           |           |           | 0.0005未満  |           |           |           |           |           |           |           | 検出されないこと              |
| 8 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物                |           |           |           |           | 0.0005未満  |           |           |           |           |           |           |           | 0.005以下               |
| 9 カドミウム及びその化合物                       |           |           |           |           | 0.003未満   |           |           |           |           |           |           |           | 0.03以下                |
| 10 鉛及びその化合物                          |           |           |           |           | 0.01未満    |           |           |           |           |           |           |           | 0.1以下                 |
| 11 有機燐化合物                            |           |           |           |           | 0.1未満     |           |           |           |           |           |           |           | 1以下                   |
| 12 六価クロム化合物                          |           |           |           |           | 0.04未満    |           |           |           |           |           |           |           | 0.5以下                 |
| 13 砒素及びその化合物                         |           |           |           |           | 0.01未満    |           |           |           |           |           |           |           | 0.1以下                 |
| 14 シアン化合物                            |           |           |           |           | 0.1未満     |           |           |           |           |           |           |           | 1以下                   |
| 15 ポリ塩化ビフェニル                         |           |           |           |           | 0.0005未満  |           |           |           |           |           |           |           | 0.003以下               |
| 16 トリクロロエチレン                         |           |           |           |           | 0.01未満    |           |           |           |           |           |           |           | 0.1以下                 |
| 17 テトラクロロエチレン                        |           |           |           |           | 0.005未満   |           |           |           |           |           |           |           | 0.1以下                 |
| 18 ジクロロメタン                           |           |           |           |           | 0.02未満    |           |           |           |           |           |           |           | 0.2以下                 |
| 19 四塩化炭素                             |           |           |           |           | 0.002未満   |           |           |           |           |           |           |           | 0.02以下                |
| 20 1, 2-ジクロロエタン                      |           |           |           |           | 0.004未満   |           |           |           |           |           |           |           | 0.04以下                |
| 21 1, 1-ジクロロエチレン                     |           |           |           |           | 0.02未満    |           |           |           |           |           |           |           | 1以下                   |
| 22 シス-1, 2-ジクロロエチレン                  |           |           |           |           | 0.04未満    |           |           |           |           |           |           |           | 0.4以下                 |
| 23 1, 1, 1-トリクロロエタン                  |           |           |           |           | 0.005未満   |           |           |           |           |           |           |           | 3以下                   |
| 24 1, 1, 2-トリクロロエタン                  |           |           |           |           | 0.006未満   |           |           |           |           |           |           |           | 0.06以下                |
| 25 1, 3-ジクロロプロペン                     |           |           |           |           | 0.002未満   |           |           |           |           |           |           |           | 0.02以下                |
| 26 チウラム                              |           |           |           |           | 0.006未満   |           |           |           |           |           |           |           | 0.06以下                |
| 27 シマジン                              |           |           |           |           | 0.003未満   |           |           |           |           |           |           |           | 0.03以下                |
| 28 チオベンカルブ                           |           |           |           |           | 0.02未満    |           |           |           |           |           |           |           | 0.2以下                 |
| 29 ベンゼン                              |           |           |           |           | 0.01未満    |           |           |           |           |           |           |           | 0.1以下                 |
| 30 セレン及びその化合物                        |           |           |           |           | 0.01未満    |           |           |           |           |           |           |           | 0.1以下                 |
| 31 1, 4-ジオキサン                        |           |           |           |           | 0.05未満    |           |           |           |           |           |           |           | 0.5以下                 |
| 32 ほう素及びその化合物                        |           |           |           |           | 0.1       |           |           |           |           |           |           |           | 50以下                  |
| 33 ふっ素及びその化合物                        |           |           |           |           | 0.1未満     |           |           |           |           |           |           |           | 15以下                  |
| 34 アンモニア・アンモニウム化合物、<br>亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |           |           |           |           | 2.4       |           |           |           |           |           |           |           | 200以下                 |
| 35 ノルマルヘキサン抽出物質                      |           |           |           |           | 0.5未満     |           |           |           |           |           |           |           | 5以下                   |
| 36 フェノール類含有量                         |           |           |           |           | 0.05未満    |           |           |           |           |           |           |           | 5以下                   |
| 37 銅含有量                              |           |           |           |           | 0.1未満     |           |           |           |           |           |           |           | 3以下                   |
| 38 亜鉛含有量                             |           |           |           |           | 0.1未満     |           |           |           |           |           |           |           | 2以下                   |
| 39 溶解性鉄含有量                           |           |           |           |           | 0.1未満     |           |           |           |           |           |           |           | 10以下                  |
| 40 溶解性マンガン含有量                        |           |           |           |           | 0.1未満     |           |           |           |           |           |           |           | 10以下                  |
| 41 クロム含有量                            |           |           |           |           | 0.04未満    |           |           |           |           |           |           |           | 2以下                   |
| 42 燐含有量                              |           |           |           |           | 0.06未満    |           |           |           |           |           |           |           | 16以下                  |

## 5 ダイオキシン類測定

単位:pg-TEQ/L

|            | 測定頻度 | 測定日      | 結果の得られた日 | 測定結果     | 基準値 |
|------------|------|----------|----------|----------|-----|
| 浸出水処理水     | 1回／年 | R5.10.12 | R5.11.20 | 0.000021 | 10  |
| 第1モニタリング井戸 | 1回／年 | R5.10.12 | R5.11.20 | 0.000041 | 1   |
| 第2モニタリング井戸 | 1回／年 | R5.10.12 | R5.11.20 | 0.000034 | 1   |

## 6 残余の埋立容量

単位 : m<sup>3</sup>

|         | 測定頻度 | 測定日     | 結果の得られた日 | 測定結果   |
|---------|------|---------|----------|--------|
| 残余の埋立容量 | 1回／年 | R5.12.6 | R6.1.31  | 46,066 |