

1 処分した廃棄物の種類, 数量

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 種 類 | 可燃ごみ(家庭系一般廃棄物及び事業系一般廃棄物) |
|-----|--------------------------|

[illegible]

※全ての日平均値の月平均値(立ち上げ日除く)

| 区 分 / 月             |     | 4月  | 5月  | 6月  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均値   | 基準値      |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-------|----------|
| 燃焼室中の燃焼<br>ガス温度     | 1号炉 | 899 | 908 | 904 |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 903.7 | 800℃以上   |
|                     | 2号炉 | 887 | 875 | 884 |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 882.0 |          |
| 集じん器に流入する<br>燃焼ガス温度 | 1号炉 | 189 | 189 | 189 |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 189.0 | 200℃以下   |
|                     | 2号炉 | 189 | 189 | 189 |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 189.0 |          |
| 排ガス中のCO濃度           | 1号炉 | 4   | 4   | 4   |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 4.0   | 100ppm以下 |
|                     | 2号炉 | 7   | 5   | 6   |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 6.0   |          |
| 備 考                 |     |     |     |     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |       |          |

令和7年度

3 冷却設備, 排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った日

|       | 1 回 目   | 2 回 目 | 3 回 目 | 4 回 目 | 5 回 目 | 6 回 目 | 7 回 目 |
|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 号 炉 | R7.4.14 |       |       |       |       |       |       |
| 2 号 炉 | R7.6.23 |       |       |       |       |       |       |

4 ばい煙量又はばい煙濃度測定結果

| 区 分       | 単 位               | 1 号 炉   |         |          |         | 2 号 炉   |         |          |         | 基 準 値 |         |
|-----------|-------------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|-------|---------|
|           |                   | 1 回 目   | 2 回 目   | 3 回 目    | 4 回 目   | 1 回 目   | 2 回 目   | 3 回 目    | 4 回 目   | 法規制値  | 公害防止協定値 |
| 採 取 年 月 日 |                   | R7.4.18 | R7年7月予定 | R7年10月予定 | R8年1月予定 | R7.4.18 | R7年7月予定 | R7年10月予定 | R8年1月予定 |       |         |
| 結果の得られた日  |                   | R7.5.7  |         |          |         | R7.5.7  |         |          |         |       |         |
| ばいじん濃度    | g/m <sup>3</sup>  | 0.006未満 |         |          |         | 0.006未満 |         |          |         | 0. 15 | 0. 05   |
| 窒素酸化物濃度   | ppm               | 150     |         |          |         | 140     |         |          |         | 250   | 250     |
| 硫黄酸化物濃度   | ppm               | 6       |         |          |         | 5未満     |         |          |         | 100   | —       |
| 塩化水素濃度    | mg/m <sup>3</sup> | 28      |         |          |         | 25      |         |          |         | 700   | 180     |

5 排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果

単位 : ng-TEQ/m<sup>3</sup>N

| 区 分       | 1 号 炉    | 2 号 炉    | 規 制 値 |
|-----------|----------|----------|-------|
| 採 取 日     | R7年10月予定 | R7年10月予定 | 5     |
| 結果の得られた日  |          |          |       |
| ダイオキシン類濃度 |          |          |       |

### 1 埋立処分状況

[illegible]

|                      |     | 4 月   | 5 月          | 6 月   | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |
|----------------------|-----|-------|--------------|-------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|
| 貯留構造物                | 点検日 | 4月24日 | 5月15日        | 6月30日 |     |     |     |      |      |      |     |     |     |
|                      | 結 果 | 異常なし  | 異常なし         | 異常なし  |     |     |     |      |      |      |     |     |     |
| 埋立ガス処理設備             | 点検日 | 4月24日 | 5月15日        | 6月30日 |     |     |     |      |      |      |     |     |     |
|                      | 結 果 | 異常なし  | 異常なし         | 異常なし  |     |     |     |      |      |      |     |     |     |
| 遮水シート                | 点検日 | 4月24日 | 5月15日        | 6月30日 |     |     |     |      |      |      |     |     |     |
|                      | 結 果 | 異常なし  | 異常なし         | 異常なし  |     |     |     |      |      |      |     |     |     |
| 飛散防止設備               | 点検日 | 4月24日 | 5月15日        | 6月30日 |     |     |     |      |      |      |     |     |     |
|                      | 結 果 | 異常なし  | 異常なし         | 異常なし  |     |     |     |      |      |      |     |     |     |
| 雨水集排水設備              | 点検日 | 4月24日 | 5月15日        | 6月30日 |     |     |     |      |      |      |     |     |     |
|                      | 結 果 | 異常なし  | 異常なし         | 異常なし  |     |     |     |      |      |      |     |     |     |
| 雨水調整池設備              | 点検日 | 4月24日 | 5月15日        | 6月30日 |     |     |     |      |      |      |     |     |     |
|                      | 結 果 | 異常なし  | 異常なし         | 異常なし  |     |     |     |      |      |      |     |     |     |
| 浸出水調整槽<br>(汚泥引抜き時点検) | 点検日 |       | 5月15日        |       |     |     |     |      |      |      |     |     |     |
|                      | 結 果 |       | 1～5槽<br>異常なし |       |     |     |     |      |      |      |     |     |     |
| 処 置 等                |     |       |              |       |     |     |     |      |      |      |     |     |     |

令和7年度

単位 : mg/L

| 項 目 |                        | 測 定 結 果 | 基 準 値<br>(地下水環境基準) | 測定頻度    | 測 定 日   | 結果の得られた日 |
|-----|------------------------|---------|--------------------|---------|---------|----------|
|     |                        | 地 下 水   |                    |         |         |          |
| 1   | アルキル水銀                 |         | 検出されないこと           | 1 回 / 年 | R7年8月予定 |          |
| 2   | 総 水 銀                  |         | 0.0005以下           |         |         |          |
| 3   | カドミウム                  |         | 0.003以下            |         |         |          |
| 4   | 鉛                      |         | 0.01以下             |         |         |          |
| 5   | 六価クロム                  |         | 0.05以下             |         |         |          |
| 6   | 砒 素                    |         | 0.01以下             |         |         |          |
| 7   | 全 シ ア ン                |         | 検出されないこと           |         |         |          |
| 8   | ポリ塩化ビフェニル              |         | 検出されないこと           |         |         |          |
| 9   | トリクロロエチレン              |         | 0.01以下             |         |         |          |
| 10  | テトラクロロエチレン             |         | 0.01以下             |         |         |          |
| 11  | ジクロロメタン                |         | 0.02以下             |         |         |          |
| 12  | 四塩化炭素                  |         | 0.002以下            |         |         |          |
| 13  | 1, 2-ジクロロエタン           |         | 0.004以下            |         |         |          |
| 14  | 1, 1-ジクロロエチレン          |         | 0.1以下              |         |         |          |
| 15  | 1, 2-ジクロロエチレン          |         | 0.004以下            |         |         |          |
| 16  | 1, 1, 1-トリクロロエタン       |         | 1以下                |         |         |          |
| 17  | 1, 1, 2-トリクロロエタン       |         | 0.006以下            |         |         |          |
| 18  | 1, 3-ジクロロプロペン          |         | 0.002以下            |         |         |          |
| 19  | チ ウ ラ ム                |         | 0.006以下            |         |         |          |
| 20  | シマジン                   |         | 0.003以下            |         |         |          |
| 21  | チオベンカルブ                |         | 0.02以下             |         |         |          |
| 22  | ベンゼン                   |         | 0.01以下             |         |         |          |
| 23  | セ レ ン                  |         | 0.01以下             |         |         |          |
| 24  | 1, 4-ジオキサン             |         | 0.05以下             |         |         |          |
| 25  | クロロエチレン<br>(塩化ビニルモノマー) |         | 0.002以下            |         |         |          |

※ND は定量下限値未満(存在したとしても測定可能な最小値に満たないもの)

令和7年度

単位 : mg/L

[illegible]

令和7年度

単位:pg-TEQ/L

|            | 測定頻度 | 測定日      | 結果の得られた日 | 測定結果 | 基準値 |
|------------|------|----------|----------|------|-----|
| 浸出水処理水     | 1回／年 | R7年10月予定 |          |      | 10  |
| 第1モニタリング井戸 | 1回／年 | R7年10月予定 |          |      | 1   |
| 第2モニタリング井戸 | 1回／年 | R7年10月予定 |          |      | 1   |

6 残余の埋立容量

単位 : m<sup>3</sup>

|         | 測定頻度                               | 測定日      | 結果の得られた日 | 測定結果 |
|---------|------------------------------------|----------|----------|------|
| 残余の埋立容量 | 1回 <sup>ガイ</sup> ／ <sup>ネン</sup> 年 | R7年12月予定 |          |      |