

1 処分した廃棄物の種類, 数量

单位 : t

2 燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度及び排ガス中の一酸化炭素(CO)濃度
※全ての日平均値の月平均値(立ち上げ日除く)

※全ての日平均値の月平均値(立ち上げ日除く)

単位 : °C・ppm															
区 分 / 月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	基準値
燃焼室中の燃焼 ガス温度	1号炉	894	917	912										907.7	800℃以上
	2号炉	879	896	886										887.0	
集じん器に流入する 燃焼ガス温度	1号炉	189	189	189										189.0	200℃以下
	2号炉	189	189	189										189.0	
排ガス中のCO濃度	1号炉	5	7	4										5.3	100ppm以下
	2号炉	8	7	6										7.0	
備 考															

令和8年度

3 冷却設備, 排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った日

	1 回 目	2 回 目	3 回 目	4 回 目
1 号 炉	R8.6.22			
2 号 炉	R8.4.13			

4 ばい煙量又はばい煙濃度測定結果

区 分	単 位	1 号 炉				2 号 炉				基 準 値	
		1 回 目	2 回 目	3 回 目	4 回 目	1 回 目	2 回 目	3 回 目	4 回 目	法規制値	公害防止協定値
採 取 年 月 日		R8.4.17				R8.4.17					
結果の得られた日		R8.5.11				R8.5.11					
ばいじん濃度	g/㎡	0.006未満				0.007未満				0. 15	0. 05
窒素酸化物濃度	ppm	150				150				250	250
硫黄酸化物濃度	ppm	5未満				7				100	—
塩化水素濃度	mg/㎡	5				8				700	180

5 排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果(例年10月実施)

単位 : ng-TEQ/m3N

区 分	1 号 炉	2 号 炉	規 制 値
採 取 日			5
結果の得られた日			
ダイオキシン類濃度			

1 埋立処分状況

[illegible]

		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
貯 留 構 造 物	点検日	4月27日	5月25日	6月17日									
	結 果	異常なし	異常なし	異常なし									
埋立ガス処理設備	点検日	4月27日	5月25日	6月17日									
	結 果	異常なし	異常なし	異常なし									
遮 水 シ ー ト	点検日	4月27日	5月25日	6月17日									
	結 果	異常なし	異常なし	異常なし									
飛散防止設備	点検日	4月27日	5月25日	6月17日									
	結 果	異常なし	異常なし	異常なし									
雨水集排水設備	点検日	4月27日	5月25日	6月17日									
	結 果	異常なし	異常なし	異常なし									
雨水調整池設備	点検日	4月27日	5月25日	6月17日									
	結 果	異常なし	異常なし	異常なし									
浸出水調整槽 (汚泥引抜き時点検)	点検日			6月17日									
	結 果			異常なし									
処 置 等													

令和8年度(例年8月実施)

単位 : mg/L

項 目		測 定 結 果	基 準 値 (地下水環境基準)	測定頻度	測 定 日	結果の得られた日
		地 下 水				
1	アルキル水銀		検出されないこと	1 回 / 年		
2	総 水 銀		0.0005以下			
3	カドミウム		0.003以下			
4	鉛		0.01以下			
5	六価クロム		0.05以下			
6	砒 素		0.01以下			
7	全 シ ア ン		検出されないこと			
8	ポリ塩化ビフェニル		検出されないこと			
9	トリクロロエチレン		0.01以下			
10	テトラクロロエチレン		0.01以下			
11	ジクロロメタン		0.02以下			
12	四塩化炭素		0.002以下			
13	1, 2-ジクロロエタン		0.004以下			
14	1, 1-ジクロロエチレン		0.1以下			
15	1, 2-ジクロロエチレン		0.004以下			
16	1, 1, 1-トリクロロエタン		1以下			
17	1, 1, 2-トリクロロエタン		0.006以下			
18	1, 3-ジクロロプロペン		0.002以下			
19	チ ウ ラ ム		0.006以下			
20	シマジ ン		0.003以下			
21	チオベンカルブ		0.02以下			
22	ベ ン ゼ ン		0.01以下			
23	セ レ ン		0.01以下			
24	1, 4-ジオキサン		0.05以下			
25	クロロエチレン (塩化ビニルモノマー)		0.002以下			

※ND は定量下限値未満(存在したとしても測定可能な最小値に満たないもの)

令和8年度

単位 : mg/L

[illegible]

令和8年度(例年10月実施)

単位:pg-TEQ/L

	測定頻度	測定日	結果の得られた日	測定結果	基準値
浸出水処理水	1回／年				10
第1モニタリング井戸	1回／年				1
第2モニタリング井戸	1回／年				1

6 残余の埋立容量(例年12月実施)

単位：m³

	測定頻度	測定日	結果の得られた日	測定結果
残余の埋立容量	1回／年			