



令和 6 年 5 月 9 日
川内川河川事務所

いちょうのき

銀杏木排水機場のポンプ不具合について

令和6年5月8日11時頃に川内川河川事務所が管理する銀杏木排水機場（総排水能力毎秒10 m^3 、ポンプ台数2台）の施設点検を行ったところ、そのうち1台のポンプ（排水能力毎秒5 m^3 ）に故障が発見されました。

○故障箇所は、ポンプを駆動するガスタービンですが、詳細な故障内容や排水機能復旧の目途については、現在調査中です。

○復旧までの間の対策として、九州地方整備局が保有する排水ポンプ車を銀杏木排水機場に配備します。

今後は、気象情報を十分に注視するとともに、ポンプ場の運転監視体制を強化し、関係機関とともに連携を密に図り万全の体制を構築します。

問い合わせ先：国土交通省九州地方整備局

川内川河川事務所

技術副所長 目床 順司

施設管理課長 前畑 義仁

電話：0996-22-3287（直通）