



令和6年6月3日  
川内川河川事務所

いちょうのき

## 銀杏木排水機場のポンプ復旧について

川内川河川事務所が管理する銀杏木排水機場の出水期前点検において、令和6年5月8日にポンプ1台（排水能力毎秒 $5\text{m}^3$ ）の故障が発見されたため、復旧までの間の対策として、排水ポンプ車を配備するなどの対策を行ってきました。

このたび、令和6年6月2日に不具合が確認されたポンプ駆動用エンジンの復旧が完了し、試運転によりエンジンの動作確認が完了したことをお知らせします。

川内川河川事務所では、今後の出水に備えて、引き続き万全の体制に努めてまいります。

### 【銀杏木排水機場】

設置場所：鹿児島県薩摩川内市宮内町地先

川内川 右岸 9K700付近

総排水能力：毎秒 $5\text{m}^3$ ・台 × 2台 = 毎秒 $10\text{m}^3$

不具合発見日時：令和6年5月8日 11時頃

問い合わせ先：国土交通省九州地方整備局

川内川河川事務所

技術副所長 目床 順司

施設管理課長 前畑 義仁

電話：0996-22-3287（直通）