

# 特 別 委 員 会 調 査 報 告

平成 28 年 3 月 25 日

薩摩川内市議会  
川内原子力発電所対策調査特別委員会  
委員長 森 永 靖 子

## 1 委員会の開催日

3 月 17 日

## 2 川内原子力発電所の安全対策に関する調査

### ・ 川内原子力発電所の運転状況等について

当局から、1号機は平成27年9月10日に、2号機は同年11月17日にそれぞれ通常運転に復帰し、気体・液体廃棄物の放出量は年間放出管理目標値を下回っていること、固体廃棄物の貯蔵率は63.6%であること、使用済燃料の貯蔵率は60.4%であること、新燃料は1・2号機合計で116体を貯蔵していること、法に基づき国へ報告を要する事象等は該当がない旨の報告を受けた。